

DISPOSITIF DE PURGE ET DE CONTROLE D'ETANCHEITE DES CONDUITES D'IMMEUBLES & CONDUITES MONTANTES (CI/CM)

« COMVAC II »

Matériel autorisé d'emploi GRDF – Fiche MMAE141

Référence : 11M400000

L'ensemble COMVAC II est destiné à sécuriser les interventions de réparations ou de modifications sur les canalisations de type CI/CM, préalablement isolées du réseau.

Le COMVAC II doit fonctionner uniquement à l'extérieur des locaux.

UTILISATIONS :

- Mise hors gaz d'une CI/CM, isolée du réseau, avec maintien éventuel de la purge pendant les travaux,
- Mise en pression d'air BP pour vérification de l'étanchéité.



COMPOSITION :

- coffret de transport métallique L400 x l200 x h300 mm (Poids de l'ensemble environ 15Kg)
- platine de commande portable, pompe inversible de débit 1m³/h, batterie NI-CD 12V rechargeable avec une autonomie de fonctionnement d'environ 2 heures, chargeur régulé. La platine peut-être alimenté par prise 12V d'un véhicule ou groupe électrogène à l'aide du cordon prise type JACK des 2 côtés.
- Flexible de 3ml pour le raccordement à la CI/CM et raccords d'adaptation (montés avec coupleur rapides) :
 - M et F /20 JPC,
 - M et F 10/32 JPC,
 - M 2"1/4 JPG.
- flexible de 2 ml pour évacuation
- té de raccordement catharomètre
- flexible rallonge de 20ml sur enrouleur
- dispositif pour contrôle d'auto-étanchéité (poire manuelle).



ACCESSOIRES OPTIONNELS :

Désignations	Références
▪ Filtre extérieur d'aspiration transparent	11M400010
▪ Bouchon laiton avec about rapide 2 pièces F à JSC cal15	11M400011
▪ Bouchon laiton avec about rapide 2 pièces F à JSC cal25	11M400012
▪ Bouchon laiton avec about rapide M à JSC cal15	11M400013
▪ Bouchon laiton avec about rapide M à JSC cal25	11M400014

MAINTENANCE :

Désignation	Référence
▪ Révision tous les 3 ans du « COMVAC II »	11M400001